

شماره: 13
تاریخ: 1400/04/28
پیوست: ندارد

شرکت آسیا بین الملل تیرازه

شماره ثبت: 390367



مدیر محترم شرکت پالایش نفت تبریز

با سلام

موضوع: ابهام در شرح کار و تمدید زمان مناقصه شماره 8-م-1400

احتراما، بازگشت به نامه 16556 مورخ 1400/4/26 آن شرکت محترم و بررسی اسناد موارد زیر مورد ابهام می باشد. همچنین با توجه به تعطیلات بانکهای و ادارات تهران و زمان ارسال نامه نسبت به تمدید 12 روزه زمان ارسال پاسخ استعلام دستورات لازم را صادر فرمایید.

- 1- مقدار تقریبی متر مکعب داربست بندی و ارتفاع تجهیزات مشخص و شفاف نمی باشد.
- 2- نحوه الزام به سند بلاست یا عدم آن و یا sweep blast یا هر پروسه دیگری مشخص نمی باشد.
- 3- تفکیک متر از هر تجهیز مشخص نمی باشد.
- 4- در صورت وجود سند بلاست یا برس زنی معیار پذیرش سطح جهت اعمال رنگ چیست.
- 5- قیمت اعلامی شامل داربست و سند بلاست می باشد یا خیر؟
- 6- چند مقدار کار شامل سند بلاست و چه مقدار شامل برس زنی می باشد.

تلفن مستقیم: 09125273015


اسیل: kpazand@gmail.com



با تشکر

مدیر عامل

مهران بازند



جناب آقای روش

لطفاً محبت اطلاع وانه نش

۲۹
۳
۳۴

آدرس: آذربایجاننوبی-مهاباد-شهرک کارمندان-دانشگاه علمی کاربردی مهاباد-2 طبقه دوم

Telefax: 02188231754

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
شماره: پ ت ز / ۰۸۰ / ۱۸۷۸۸
پیوست ----

بسمه تعالی



شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

«تولید پستیانی، مانع زدایی»

مدیرعامل محترم شرکت آسیا بین الملل تیرازه

موضوع: پاسخ به سوالات مناقصه شماره ۸-م-۱۴۰۰

برس زنی، تمیزکاری و رنگ آمیزی کوره ها و وسل ها و تجهیزات واحدهای آیزوماکس، هیدروژن، گوگرد و آب ترش

با سلام

احتراماً عطف به نامه آن شرکت به شماره ۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ موضوع سوالات و ابهامات مربوط به مناقصه صدرالذکر، بدینوسیله پاسخهای ذیل ارائه می گردد.

(۱) با توجه به امکان انجام برخی کارها با داریست سیار، مقدار تقریبی داریست ثابت قابل تخمین نیست و کارفرما نمایندگان پیمانکار را جهت برنامه ریزی برای انجام کار راهنمایی خواهد کرد. بیشترین ارتفاع درواحد آیزوماکس حدود ۳۵ متر و در واحد آب ترش ۶۵ متر می باشد که جهت تمیزکاری و رنگ آمیزی نیازمند نصب داریست ثابت می باشند.

(۲) نحوه انجام تمیزکاری سطوح به صورت برس زنی خواهد بود.

(۳) مساحت کل تمیزکاری و رنگ آمیزی به صورت مترمربع است و در مناقصه قید شده است.

(۴) تمیزکاری با سندبلاست وجود ندارد و کلاً "بابرس زنی می باشد و معیار تایید بازرسی فنی کارفرما می باشد.

(۵) قیمت اعلامی شامل نصب داریست، تمیزکاری و رنگ آمیزی می باشد

(۶) تمیزکاری با سندبلاست وجود ندارد و با برس زنی می باشد.

و من...التوفیق

جواد حیدرزاده

رئیس امور حقوقی و قراردادها

رونوشت: مدیر محترم نگهداری و تعمیرات، احتراماً جهت استحضار

Add: Tabriz Oil Refini
Tel: +۹۸-۴۱-۳۴۲۰۵
P.O.Box: ۴۱۵۶
Web Site: WWW.T
E-Mail: Info@TZORC.IR

Tabriz Rd, Tabriz, IRAN
۸۷۹۱
۱۳۳۱۱۱

آدرس شرکت: تبریز - کیلومتر ۵ جاده تبریز / آذرشهر - بلوار پالایشگاه -
شرکت پالایش نفت تبریز
تلفن: ۸۵-۴۴۲۰۵۵۷۰-۰۴۱
فکس: ۰۴۱-۳۵۲۴۸۷۹۱
کد پستی: ۴۱۵۶
۵۱۹۷۱۳۳۱۱